



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**


Aracati/CE, 03 de julho de 2020.

Conforme decisão do Pregoeiro do Município de Aracati/CE, que julgou o **PREGÃO PRESENCIAL N.º 10.010/2020 - PP**, cujo objetivo é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, UNIDADE DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**, bem como parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município atestando a regularidade do certame em tela e para cumprimento do edital da licitação acima mencionada e da Lei N.º. 8.666/93 e Lei N.º. 10.520/02, **HOMOLOGO** o mesmo para que produza os devidos efeitos legais, a saber:

**I V MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME**, CNPJ N.º 27.761.715/0001-13, situada na Rua Paralela Norte, 172, CEP 62.700-000, Bairro Bela Vista, Canindé/CE, com o valor global total de **R\$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)**, conforme planilha abaixo:

**LOTE AMPLA DISPUTA/ LOTE EXCLUSIVO PARA ME OU EPP**

ITEM	SERVIÇOS – DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
			2089	2091	2092	2094	2095			
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 7000 até 9000 BTUS inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta a carga térmica, verificar instalação elétrica, lavar e secar filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos.	SERVIÇO	50	100	120	10	20	300	120,00	36.000,00






PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR


ITEM	SERVIÇOS – DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
			2089	2091	2092	2094	2095			
	Verificar obstrução de sujeira e alertas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de funcionamento. Carga de gás.									
02	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 12000 BTUS inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta a carga térmica, verificar instalação elétrica, lavar e secar filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e alertas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de funcionamento. Carga de gás.	SERVIÇO	50	120	200	10	20	400	140,00	56.000,00
03	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 18000 BTUS inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta a carga térmica, verificar instalação elétrica, lavar e secar filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão	SERVIÇO	50	120	200	10	20	400	160,00	64.000,00



PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
			2089	2091	2092	2094	2095			
	com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e alertas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de funcionamento. Carga de gás.									
04	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 22000 BTUS inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta a carga térmica, verificar instalação elétrica, lavar e secar filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e alertas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de funcionamento. Carga de gás.	SERVIÇO	0	30	160	10	0	200	180,00	36.000,00
05	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 36000 BTUS inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da	SERVIÇO	0	0	100	0	0	100	230,00	23.000,00



PREFEITURA DO  
**ARACATI**

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR


ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES					QUANT.	VL. UNIT.	TOTAL
			2089	2091	2092	2094	2095			
	condensadora exposta a carga térmica, verificar instalação elétrica, lavar e secar filtro de ar, medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e alertas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de funcionamento. Carga de gás.									
06	Prestação de serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado (janeleiro, split cassete, SPLI HI WAL. Entre outros modelos) de 7000 a 48000 BTU'S, com recarga de gás e demais materiais necessários.	SERVIÇO	10	140	150	0	0	300	290,00	87.000,00
07	Prestação de serviço de desinstalação de aparelhos de ar condicionado ((janeleiro, split cassete, SPLI HI WAL. Entre outros modelos) de 7000 a 48000 BTU'S.	SERVIÇO	5	70	75	0	0	150	180,00	27.000,00

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo legal indicado no edital.


Ciência aos interessados.

Publique-se.

**ZÓZIMO LUÍS DE MEDEIROS SILVA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**



ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE ARACATI – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10.010/2020 - PP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, UNIDADE DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. EMPRESA VENCEDORA: I V MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ Nº 27.761.715/0001-13, com o valor global total de R\$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS). PREGÃO PRESENCIAL HOMOLOGADO NA FORMA DA LEI Nº. 8.666/93 E LEI Nº. 10.520/02. ZÓZIMO LUÍS DE MEDEIROS SILVA – SECRETÁRIO DE SAÚDE. ARACATI/CE, 03 DE JULHO DE 2020.



**CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Aracati/CE, 03 de julho de 2020.

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no quadro de avisos e publicações do Município de Aracati/CE, o extrato referente ao Termo de Homologação originário do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10.010/2020 – PP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS – HMED, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, UNIDADE DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DEVIDAMENTE RELACIONADOS E ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.**

  
**ZÓZIMO LUÍS DE MEDEIROS SILVA**  
Secretário de Saúde