



**PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR - PARTE "C"**  
 ESCALA 1:50

**LEGENDA REDES:**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| POSTO EMBUTIDO OXIGENIO     | PAINEL ALARME OXIGENIO      |
| POSTO EMBUTIDO VACUO        | PAINEL ALARME AR MEDICINAL  |
| POSTO APARENTE OXIGENIO     | O2 - TUBULACAO OXIGENIO     |
| POSTO APARENTE VACUO        | VC - TUBULACAO VACUO        |
| POSTO APARENTE AR MEDICINAL | AR - TUBULACAO AR MEDICINAL |
| BUCHA DE REDUCAO            | CAIXA DE SECCIONAMENTO      |

**NOTAS GERAIS:**

- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - TUBULACOES EM COBRE ASTM B-75, CLASSE A; EXTREMIDADES PLANAS, Ø INDICADOS.
- 3 - PRESSAO DE TRABALHO DA REDE = 6,0 kgf/cm<sup>2</sup>.
- 4 - TODAS AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM PRATA.
- 5 - TODAS AS ROSCAS DEVERAO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
- 6 - PARA PINTURA, LIMPEZA, TESTE DE ESTANQUEIDADE, PURGA DAS REDES, IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES, SEGUIR A NORMA NBR12188.
- 7 - A ALTURA DA CAIXA DE SECCIONAMENTO DE 1,8m É RECOMENDADA, PODENDO SER ALTERADA DE FORMA A ATENDER AS INSTALACOES DO CLIENTE.
- 8 - CONSIDERAR Ø15mm PARA DIAMETROS NAO INDICADOS.

**ASSINATURAS E APROVAÇÃO**

PROJETA	PROPRIETARIO
MARCOS VINICIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA ENGENHEIRO MECANICO - RFP 81598/2017 PROJETA	

**GEOPAC** AVENIDA PADRE ANTONIO TAVARES, 2302 - SALA 301  
 BARRO ALTO/CE - CEP: 06.100-000  
 FONE: (85) 3311-1111 - WWW.GEOPAC.COM.BR

PREFEITURA DE ARACATI  
 HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO DIAS  
 GASES MEDICINAIS  
 IDENTIFICACAO DOS DESENHOS

TITULO: R. DRAGAO DO MAR, 819 - CENTRO, ARACATI CE DATA: MAR/2021 PROPOSTA: 04/04  
 INDICACAO: 2021/04