



PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR - PARTE "B"
 ESCALA 1:50

NOTAS GERAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES:
 1- A LOCALIZAÇÃO DA FAIXA DEVE SER:
 - NAS PROXIMIDADES DAS CONEXÕES;
 - A JUSANTE DAS VALVULAS (OU QUANDO NÃO POSSÍVEL FAZER A MONTANTE);
 - NAS PROXIMIDADES DOS APARELHOS DE SERVIÇO;
 - DE CADA LADO DAS PAREDES, FORROS E ASSOALHOS, QUANDO ATRAVESSADOS.
 - EM QUALQUER PONTO QUE SEJA NECESSÁRIO ASSEGURAR A IDENTIFICAÇÃO.

FLUIDO	COR DE PINTURA DO TUBO	PADRÃO MUNSELL	PADRÃO PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	AMARELO-SEGURANÇA	5Y 8/12	109 C
OXIGÊNIO MEDICINAL	VERDE-EMBLEMA	2,5 G 4/B	349 C
VÁCUO MEDICINAL	CINZA-CLARO	N 6,5	COOL GRAY

TABELA DE CORES DAS IDENTIFICAÇÕES

DIÂMETRO EXTERNO	VÃO MÁXIMO (VERTICAL)	VÃO MÁXIMO (HORIZONTAL)
ATE 15 mm	1,8 m	1,5 m
22 A 28 mm	2,4 m	2,0 m
35 A 54 mm	3,0 m	2,5 m
ACIMA DE 54 mm	3,0 m	3,0 m

VÃO MÁXIMO ENTRE OS SUPORTES
 SEM ESCALA

NOTAS GERAIS:

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- TUBULAÇÕES EM COBRE ASTM B-75, CLASSE A, EXTREMIDADES PLANAS, Ø INDICADOS.
- PRESSÃO DE TRABALHO DA REDE = 6,0 kgf/cm²
- TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM PRATA.
- TODAS AS ROSCAS DEVERÃO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
- PARA PINTURA, LIMPEZA, TESTE DE ESTANQUEIDADE, PURGA DAS REDES, IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, SEGUIR A NORMA NBR12188.
- A ALTURA DA CAIXA DE SECCIONAMENTO DE 1,8m É RECOMENDADA, PODENDO SER ALTERADA DE FORMA A ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CLIENTE.
- CONSIDERAR Ø15mm PARA DIÂMETROS NÃO INDICADOS.

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETA: _____ PROPRIETÁRIO: _____

MARCOS VINÍCIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO MECÂNICO - RFP 813998/04
 APROVADO: _____

GEOPAC AVENIDA PADRE ANTONIO TOMAZ V.200 - SALA 01
 BARRO ALTAZONA - PORTALEGRE - RN
 FONE: (51) 3311-1100 - WWW.GEOPAC.COM.BR

PREFEITURA DE ARACATI
 HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO DIAS
 GASES MEDICINAIS
 IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS

TÍTULO: R. DRAGÃO DO MAR, B19 - CENTRO, ARACATI - CE
 DATA: MAR/2021
 INDICAÇÃO: _____

PROJETO: _____
 DATA: MAR/2021
 INDICAÇÃO: _____

03/04