



PLANTA CHAVE DE IMPLANTAÇÃO (PAVIMENTO TERREO)
ESCALA 1:100

DIÂMETRO EXTERNO	VÃO MÁXIMO (VERTICAL)	VÃO MÁXIMO (HORIZONTAL)
ATÉ 15 mm	1,8 m	1,5 m
22 A 28 mm	2,4 m	2,0 m
35 A 54 mm	3,0 m	2,5 m
ACIMA DE 54 mm	3,0 m	3,0 m

VÃO MÁXIMO ENTRE OS SUPORTES
SEM ESCALA

LEGENDA REDES:

- POSTO EMBUTIDO OXIGENIO
- POSTO EMBUTIDO VACUO
- POSTO EMBUTIDO AR MEDICINAL
- POSTO APARENTE OXIGENIO
- POSTO APARENTE VACUO
- POSTO APARENTE AR MEDICINAL
- BUCHA DE REDUCAO
- PAINEL ALARME OXIGENIO
- PAINEL ALARME VACUO
- PAINEL ALARME AR MEDICINAL
- O2 - TUBULACAO OXIGENIO
- VC - TUBULACAO VACUO
- AR - TUBULACAO AR MEDICINAL
- CAIXA DE SECCIONAMENTO

NOTAS GERAIS:

- 1 - DIMENSOES EM MILIMETROS EXCETO INDICACAO CONTRARIA.
- 2 - TUBULACOES EM COBRE ASTM B-75, CLASSE A, EXTREMIDADES PLANAS, Ø INDICADOS.
- 3 - PRESSAO DE TRABALHO DA REDE = 6,0 kgf/cm²
- 4 - TODAS AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM PRATA.
- 5 - TODAS AS ROSCAS DEVERAO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
- 6 - PARA PINTURA, LIMPEZA, TESTE DE ESTANQUEIDADE, PURGA DAS REDES, IDENTIFICACAO DAS TUBULACOES, SEGUIR A NORMA NBR12188.
- 7 - A ALTURA DA CAIXA DE SECCIONAMENTO DE 1.8m E RECOMENDADA, PODENDO SER ALTERADA DE FORMA A ATENDER AS INSTALACOES DO CLIENTE.
- 8 - CONSIDERAR Ø15mm PARA DIAMETROS NAO INDICADOS.

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA: _____ PROPRIETARIO: _____
 MARCOS VINICIUS MEDEIROS DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO MECANICO - RNP 061988047

PROFISICIONARIO: _____
 HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO DIAS
 GASES MEDICINAIS

GEO PAC AVENIDA PADRE ANTONIO TOMAS, N° 2425, SALA 301
 BARRIO ALBERTA, FORTALEZA, CE
 FONE: 85 3241 3147 | EMAIL: GEO.PAC@GEO.PAC.COM.BR

PROPRIETARIO: _____
 PREFEITURA DE ARACATI
 HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO DIAS
 PRESENTADO: _____
 GASES MEDICINAIS
 IDENTIFICACAO DOS DESENHOS: _____

SOCIAL: _____ DATA: _____ PROJETOS: _____
 R. DRAGAO DO MAR, 819 - CENTRO, ARACATI-CE MAIO/2021 01 / 05
 DESENHO: _____ ESCALA: _____ CONTROLE: _____
 INDICADA 2021-04