



LEGENDA	
50mm	INDICAÇÃO DA BITOLA DO TUBO
0,0%	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DO TUBO
	INDICAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO TUBO
	TUBO PVC
	CAIXA DE GORDURA, CILÍNDRICA, DIÂMETRO INTERNO DE 30cm, PARTE SUBMESSA DO SEPTO DE 20cm, CAPACIDADE DE 18 LITROS, EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO.
	CAIXA DE INSPEÇÃO, 60x60cm, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 100cm, EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO.
	PONTOS SANITÁRIOS
	VASO SANITÁRIO COM JOELHO DE 90°
	CAIXA SFONADA 100x100/50
	JOELHO 45°
	JUNÇÃO SIMPLES
	JUNÇÃO INVERTIDA
	JUNÇÃO SIMPLES COM REDUÇÃO
	TE SANITÁRIO
	JOELHO DE 90° - COLLINA
	RAMAS DE VENTILAÇÃO
	RAMAS DE VENTILAÇÃO EM CRUZ
	COLUNA DE VENTILAÇÃO
	INDICAÇÃO DE COLLINA QUE DESCE, PASSA E SOBEE, RESPECTIVAMENTE.

- OBSERVAÇÃO**
- RAMAS E COLLINAS DE ESGOTO: PVC PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA.
 - PONTOS DE UTILIZAÇÃO: REDE DE ESGOTO, JOELHOS 90° SÉRIE NORMAL EM SISTEMA ELÁSTICO (PRECISEM ANEL DE BORRACHA).
 - TUBULAÇÃO: REDE DE ESGOTO: TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE NORMAL. JUNTAS EM SISTEMA SOLDÁVEL (ACEITAM ADESIVO PLÁSTICO) PARA TRENCHOS ATRERRADOS NO PISO. COLLINAS EM PVC RÍGIDO TENDO PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA.
 - INCLINAÇÕES MÍNIMAS: RAMAS DE DESGARRA E ESGOTO (DECLIVE):
 - 2,0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU INFERIOR A 75mm.
 - 1,0% PARA TUBOS COM DIÂMETROS IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
 - RAMAS DE VENTILAÇÃO (ACTIVES): 1,0% P/ TUBOS C/ DIÂMETROS IGUAL OU INFERIOR A 75mm.

ASSINATURAS E APROVAÇÃO	
PROJETISTA:	PROPRIETÁRIO:
GESSICA DA SILVA MATIAS ARQUITETA E URBANISTA - CAU CE 190273-3	
APROVAÇÃO:	

GEOPAC AVENIDA PADRE ANTONIO TOMAS, N° 2420, SALA 011
BARRIO ALBERTO, FORTALEZA
FONE: 85 3041 31 47 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

PROJETO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF ADOLFO CAMINHA

HIDROSSANITÁRIO
DETALHES SANITÁRIOS

LOCAL: COHAB - ARACATIGUE ESCALA: MAIO/2018 PRÓXIMA: 04/04
DESENHO: DANIEL MOREIRA ARQUIVADO: 2018-05-16 ADOLFO CAMINHA INDICADA